


Zawartość projektu: Nowy Dwór Gdański

=RD24

Strona: 1

Lp.	Zawartość strony projektu	Obiekt	Nr strony
1	Zasilanie główne rozdzielnicy RD24	=RD24	0001
2	Zasilanie dmuchawy nr 1	=RD24	0002
3	Sterowanie ręczne dmuchawą nr 1	=RD24	0003
4	Wentylator obudowy dmuchawy nr 1	=RD24	0004
5	Zasilanie dmuchawy nr 2	=RD24	0005
6	Sterowanie ręczne dmuchawą nr 2	=RD24	0006
7	Wentylator obudowy dmuchawy nr 2	=RD24	0007
8	Zasilanie dmuchawy nr 3	=RD24	0008
9	Sterowanie ręczne dmuchawą nr 3	=RD24	0009
10	Wentylator obudowy dmuchawy nr 3	=RD24	0010
11	Listwa zasilająca 24VDC	=RD24	0011
12	Listwa sterownicza	=RD24	0012
13	Moduł komunikacyjny sieci światłowodowej i panel operatorski	=RD24	0013
14	Wejścia cyfrowe	=RD24	0014
15	Wejścia cyfrowe	=RD24	0015
16	Wyjścia cyfrowe	=RD24	0016
17	Sygnały dwustanowe ze modułu nadzorującego dmuchaw	=RD24	0017
18	Widok rozdzielnicy RD24	=RD24	0001
19	Skrzynki sterowania lokalnego	=RD24	0002
20	Lista materiałowa	=RD24	0001
21	Lista materiałowa	=RD24	0002



Wykonano dla
SZOP Sp. z o.o.
ul. Warszawska 51
Nowy Dwór Gdański

Sprawdził
Wojciech Kosiba
13.02.18

Opracował
Wojciech Kosiba
05.02.18

ekotop
dr inż. Roman Sobczyk

EKOtop Roman Sobczyk
ul. Mawelska 25/1
61-900 Pila
Tel. 67 713 34 69
Fax. 67 353 30 19


Zasilanie główne rozdzielnic RD24


=RD24


+

Strona 1


z 17 str.











Wykonano dla SZOP Sp. z o.o. ul. Warszawska 51 Nowy Dwór Gdański	Sprawdził Wojciech Kosiba 13.02.18	Opracował Wojciech Kosiba 05.02.18	ekotop dr inż. Roman Sobczyk	EKOtop Roman Sobczyk ul. Mawaliska 25/1 61-900 Pila Tel. 67 711 14 69 Fax. 67 353 38 19	Zasilanie dmuchawy nr 3	-RD24 + Strona 8 z 17 str.
---	--	--	--	---	-------------------------	-------------------------------------





















Skrzynka sterowania lokalnego
Dmuchawą nr 1



Skrzynka sterowania lokalnego
Dmuchawą nr 2



Skrzynka sterowania lokalnego
Dmuchawą nr 3



Lista materiałowa:Nowy Dwór Gdański				=RD24		Strona:1	
Nr	Ilość	Nazwa	Oznaczenie	Wytwórca	Nr części	Uwagi	
1	1	Moduł interfejsu zintegrowany switch ethernet PROFINET	-A1				
2	1	Wyłącznik ochronny 10kA,B:1-bieg.6A	-F12				
3	1	Wyłącznik ochronny 10kA,B:1-bieg.10A	-F13				
4	3	Elektroniczny układ monitoringu pracy dmuchawy	-SDM1				
5	1	Termostat wentylacji	-TW				
6	1	Zasilacz awaryjny UPS	-UPS				
7	3	Złączka 2,5(4) PE 2-przewodowa	-XZ2				
8	3	Złączka 2,5(4) niebieska 2-przewodowa	-XZ2				
9	3	Złączka 2,5(4) szara 2-przewodowa	-XZ2				
10	71	Złączka 1,5(2,5) szara 2-przewodowa	-XDI				
11	96	Złączka 2,5(4) szara 2-przewodowa	-XDM1				
12	3	Stycznik 3RT20, 1z, DC 24V + styk pom. 1Z	-K1.1				
13	3	Wyłącznik silnikowy 3P 70-90A +1Z1R	-Q1				
14	3	Wył.mocy do 1,6A + syk pom 1Z 1R	-Q1.1				
15	3	Wyłącznik ochronny 10kA,C:1-bieg.2A	-FDM1				
16	1	Wyłącznik ochronny 10kA,C:1-bieg.+N:10A + styki	-F2				
17	1	Wyłącznik nadprądowy 10kA,B6A	-F14				
18	1	Panel 9" (COLOR, PN)	-AP1				
19	1	Zasilacz 5A	-AZ2				
20	2	Digital input 16x24V DC + akcesoria	-DI1				
21	1	Digital output 8x24V DC + akcesoria	-DO2				
22	1	Switch przemysłowy	-SW1				
23	1	Moduł redundantny komunikacji światłowodowej	-ASC1				
24	3	Dławik sieciowy falownika	-RT1				
25	3	Falownik PROFINET 30kW	-T1				
26	1	Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym B10/n 30mA	-F3				
27	2	Wyłącznik nadprądowy 10kA, B6A	-F4.1				
28	1	Wyłącznik nadprądowy 3-pol 10kA, C6A/3	-F5				
29	1	Czujnik kontroli faz	-CKF				
30	1	Zasilacz impulsowy	-AZ1				
31	8,77 m	Korytka kablowe 50/50	-U3				
32	1	Wentylator rozdzielnicy 120m3/h	-WR				
33	1	Rozłącznik bezpiecznikowy LTS 160A + bezpieczniki 125A	-F1				
34	3	Przycisk płaski z samopowrotem - zielony (komplet)	-ZW1				
35	3	Przycisk płaski z samopowrotem - czerwony 1R (komplet)	-WW1				
36	3	Lampka sygnalizacyjna zielona	-PW1				
37	3	Element z dioda - czerwona	-AW1				
38	3	Przycisk bezpieczeństwa czerw.,1R	-GWA1				
39	3	Potencjometr	-T1_PO				
40	3	Przełącznik 3 położenia \ / 60 st. (komplet 2Z)	-AR1				
41	1	Wyłacz.mocy 3p 1u=160A	-Q1WG				
42	1	Płyta pełna do szaf.2000x1200x400	-U2				
43	3	Przełącznik czasowy 1W+B1	-KPI.1				
44	1	Rozdzielnica pełna 2000x1200x400	-U1				
45	1	Grzałka do szafy sterowniczej 150W	-R1				
46	3	Skrzynka sterowania lokalnego	-U18				
47	1	Ogranicznik przepięć typ 1 + 2 (B+C) 4-bieg	-SP1				

Lista materiałowa: Nowy Dwór Gdański

=RD24

Strona: 2

[illegible]