

Nowy Dwór Gdański , dnia 30.04.2018r.

ZNAK SPRAWY – ZP/POiŚ- 1/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na Roboty budowlane dotyczące Modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim w ramach projektu współfinansowanego z POiŚ „Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwór Gdański”

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień na pytania wykonawców.

Pytania:

1. Prosimy o udostępnienie kompletu dokumentacji przetargowej lub wskazanie lokalizacji gdzie ta dokumentacja została udostępniona.
2. W związku z urlopami u dostawców urządzeń w okresie od 30.04 do 7.05 i brakiem możliwości uzyskania ofert techniczno – cenowych na urządzenia prosimy o przesunięcie terminu składania do dnia 20.05.
3. W dokumentacji do wyżej wymienionego postępowania tj. w pliku STWiORB – 03.01 pkt.2.3.17, ppkt. 2.3.5.1 do 2.3.5.10 oraz w pliku STWiORB – 04.02 pkt.2.2.3.4 ppkt. 2.2.3.4.1 do 2.2.3.4.7 opisano urządzenia analityczne, które stanowią komplet. W poszczególnych punktach wskazano wykonania, które łącznie spełnić może tylko jeden producent.
Z tego powodu, zwracamy się z prośbą o zmianę lub usunięcie zapisów, które w rażący sposób wskazują na danego producenta. Pozostawienie zapisów w dokumentacji w zakresie wskazanym powyżej w postaci niezmienionej spowoduje uniemożliwienie konkurencji innym dostawcom aparatury kontrolno – pomiarowej. W związku z powyższym oraz ze względu na złożoność i skomplikowanie tematu, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź na pytania 1, 2,3

1. Odpowiadając na pytanie, Zamawiający poniżej udostępnia link do strony, z której można pobrać niezbędne dokumenty: <http://cxnet.pl/szop/przetargi/>
2. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.
3. Zamawiający rozeznał rynek pod kątem oferowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych, gdzie znalazł co najmniej 2 producentów, którzy spełniają wymagania opisane w dokumentacji przetargowej. Dlatego też, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Podpis:

Z-CA KIEROWNIKA
Kanalizacji i Oczyszczalni
Jurkiewicz
Jurkiewicz Janusz